

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 19

« 15 » февраля 2019 г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, г. Новочеркасск, улица Бакунина, 95

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, выдавшего предписание:

Главный специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Тарасова Анна Игоревна

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 8, Ростовская область, г. Новочеркасск, улица Бакунина, 95, ОГРН 1026102219923, Межрайонной ИФНС России № 13 по Ростовской области

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина) Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при плановой выездной проверке с 23.01.2019г. по 15.02.2019г. в МБОУСОШ № 8, Ростовская область, г. Новочеркасск, улица Бакунина, 95, обнаружено следующее:

- по результатам экспертного заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе общественного помещения и расстановки оборудования в учебном кабинете № 13, полученного из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе (№ 19-01.1-11/37 от 01.02.2019г.), не соответствует п. 4.9, п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10; ст. 11, ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- по результатам экспертного заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе режима образовательного процесса, полученного из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе (№ 19-01.1/38 от 01.02.2019г.), на 2018-2019 учебный год МБОУСОШ № 8 не соответствует п.10.6, п.10.8, п.10.7, п. 10.11, п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- экспертное заключение № 19-01.1-11/42 от 04.02.2019г., согласно которой в 3-х личных медицинских книжках сотрудников МБОУ СОШ № 8 (далее – ЛМК) нарушена периодичность флюорографического обследования органов грудной клетки, в 5-ти ЛМК отсутствуют сведения о профилактических прививках против столбняка и дифтерии, в 4-х ЛМК нарушена схема иммунизации или отсутствуют сведения о профилактических прививках против вирусного гепатита В, в 10-ти ЛМК отсутствуют сведения о профилактических прививках против кори, что является нарушением п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.12.2 СП 3.1.1.2341-08, п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13, 7.2 СП 3.1.2.3113-10, п. 6.2 СП 3.1.2952-11, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302н;
- не обеспечены обучающиеся рабочим стулом с подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья для работы на ПЭВМ в кабинете информатики, что является нарушением ст.11, ст. 24, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.6, п. 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;
- в помещении, используемом для проведения занятий по физической культуре на потолке в углу следы течи, на стенах нарушена целостность покрытия, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03;
- в помещении раздевальной для мальчиков на одной из ламп на потолке отсутствует защитная осветительная арматура, в кабинете информатике на осветительных приборах частично отсутствуют защитная осветительная арматура, что является нарушением п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в помещениях туалета унитазы не оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, отсутствуют педальные ведра, отсутствуют в наличии туалетная



- бумага, электро- или бумажные полотенца, что является нарушением п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в коридоре второго этажа на потолке следы течи, нарушена целостность покрытия, что является нарушением п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10;
  - в помещении лаборантской при кабинете химии в углу в месте прохода канализационной трубы следы течи, нарушено покрытие потолка и стены, что является нарушением п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03;
  - в кабинете информатики на стенах нарушена целостность красочного покрытия, трещины, что является нарушением п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10;
  - в помещении лаборантской при кабинете физики нарушено покрытие пола, что является нарушением п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03;
  - в помещении пищеблока на окнах нарушена целостность стеклопакета, окна заклеены пленкой, своевременная работа по замене не произведена, что является нарушением п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10;
  - в помещении пищеблока недостаточно моечных ванн для мытья столовой посуды и приборов, что является нарушением п. 5.19.4, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.5.10, п.5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования;
  - в помещении пищеблока в нерабочем состоянии система приточно-вытяжной вентиляции, что является нарушением п.5.19.4, п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.1, п.12.1, п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Выше перечисленное является нарушением ст.11, ч.1 ст. 17, ч.1 ст.24, ч.1 ст.28, ст.34, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.4.11, п.4.25, п.4.28, п.4.29, п.4.9, п. 5.6, п.6.10, п. 10.6, п.7.2.9, п. 10.7, п.10.8, п. 10.11, п.10.20, п. 11.8, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 3.1, п. 5.10, п. 5.11, п.12.1, п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; п. 9.6, п.9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; п.1 ст.9 ФЗ № 157 Федерального закона от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; п.12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; 7.2 СП 3.1.2.3113-10 «Профилактика столбняка»; п. 6.2 СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»: Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

(нужное подчеркнуть)

### предлагаю:

1. Обеспечить расстановку оборудования в учебном кабинете № 13 в соответствии п. 4.9, п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;
2. Обеспечить режим образовательного процесса МБОУ СОШ № 8 в соответствии п.10.6, п. 10.7, п. 10.8, п.10.11, п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 – постоянно, до 17.02.2020г.
3. Обеспечить своевременное проведение иммунизации или внесения сведений о профилактических прививках против дифтерии и столбняка, кори, вирусного гепатита В, соблюдение сроков прохождения или внесения сведений о прохождении медицинского обследования – постоянно.
4. Обеспечить обучающихся рабочим стулом с подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья для работы на ПЭВМ в кабинете информатики в соответствии п. 9.6, п. 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
5. Обеспечить в помещении, используемом для проведения занятий по физической культуре, целостность покрытия на потолке и стенах.
6. Обеспечить в помещении раздевальной для мальчиков и в кабинете информатики на всех осветительных приборах защитную осветительную арматуру в соответствии п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. Обеспечить в туалетных помещениях унитазы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, педальными ведрами, туалетной бумагой, электро- или бумажными полотенцами в соответствии п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 – постоянно.
8. Обеспечить в коридоре второго этажа целостность покрытия потолка.
9. Обеспечить в помещении лаборантской при кабинете химии целостность покрытия потолка и стены.
10. Обеспечить в кабинете информатики целостность покрасочного покрытия стен.
11. Обеспечить в помещении лаборантской при кабинете физики целостность покрытия пола.
12. Обеспечить в помещении пищеблока на окнах целостность стеклопакета в соответствии п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.
13. Обеспечить в помещении пищеблока наличие моечных ванн для мытья столовой посуды и приборов в соответствии п. 5.19.4, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.5.10, п.5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08.
14. Обеспечить в помещении пищеблока рабочее состояние система приточно-вытяжной вентиляции в соответствии п.5.19.4, п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.1, п.12.1, п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08,

Срок – до 17.02.2020 г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркаске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 17.02.2020г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.


Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

**частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Тарасова Анна Игоревна -  
Главный специалист – эксперт  
ТО Управления Роспотребнадзора по РО  
в г. Новочеркаске, Аксайском,  
Багаевском, Веселовском районах  
(ФИО, должность)

  
(подпись)

Предписание получил: « 15 » 02 2019 г.

  
(руководитель (должностное лицо,  
уполномоченное руководителем)  
юридического лица или индивидуальный  
предприниматель)



  
(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. по адресу: \_\_\_\_\_

