



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003,

тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

Главного управления МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,

тел., факс (863) 5224104, e-mail: Sogpn_rnd@mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 7/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 8**

Во исполнение распоряжения Заместителя Главного государственного инспектора города Новочеркаска по пожарному надзору от «10» января 2019 года № 7, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «16» января 2019 г. по «12» февраля 2019 г., проведена плановая выездная проверка Плясуновым Никитой Вадимовичем – дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, зданий и помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8, расположенных по адресу: 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Бакунина, 95 совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 – Зыбиной Ириной Павловной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует годовой план-график со сроками проведение планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты	п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.02.2020	

2.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.02.2020	
3.	Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами	п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.02.2020	
4.	На объекте защиты допускаются не подсоединённые пожарные рукава к пожарным кранам и пожарным стволам	п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.02.2020	
5.	Не организована перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год	п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.02.2020	
6.	На объекте защиты имеются неисправные огнетушители	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.02.2020	
7.	Не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.02.2020	
8.	В здании допускается размещение речевых оповещателей на расстоянии	ст. 6, ст. 81, ст. 84, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический	01.02.2020	

	не соответствующем 150 мм от потолка до верхней части самого оповещателя	регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.»; п. 3.17 НПБ 104-03 «Об утверждении норм пожарной безопасности. Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»		
9.	Шлейфы АУПС и СОУЭ не соответствуют требованиям норм и правил	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84 п. 7, Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 3.4, Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.15.3	01.02.2020	
10.	На объекте не обеспечено наличие предусмотренных проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	подпункт «Д» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.02.2020	
11.	На объекте защиты допускается применение для нужд внутреннего противопожарного водопровода трубы из	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»	01.02.2020	

	поливинилхлорида	п. 10.1*		
--	------------------	----------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР ОНД и ПР по г. Новочеркаску
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
Н.В. Плясунов
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



«12» февраля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МБОУ СОШ № 8 – Зыбина Ирина
Павловна
(должность, фамилия, инициалы)

«12» февраля 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору